

津南町立ひまわり保育園増築等実施設計委託業務指名型プロポーザルに関する質問に対する回答

津南町教育委員会 子育て教育班

受付日	受付番号	質問	回答
6月18日	1	提出書類の様式を Word 等のデータでいただけるでしょうか。	参考様式をホームページに掲載します。
	2	協力事務所は上越及び中越管内に本店・支店がない者でもよいでしょうか。	制限はありません。
	3	様式 2 の総括分野に意匠及び構造分野の人数を含めてよいでしょうか。	含めることは可能です。
	4	保育室等の必要面積は、壁芯面積又は内法面積のどちらで算出すればよいでしょうか。	壁芯面積としてください。
	5	様式 9 に業務実施の取り組み体制を記載することとなっていますが、様式 10 に記載してもよいでしょうか。	業者側で判断し、記載してください。
	6	課題テーマの内容に「行事の際の施設の利用方法や隣接施設の活用についての提案」があります。隣接施設とは具体的に何でしょうか。	老健施設を想定しています。
	7	基本設計を活かしつつ、より使いやすい動線を考慮した平面プランの改善を提案してもよいでしょうか。	実施要綱第 6 に記載のとおり、基本設計を変更・新たに加える事項について提案することは可能です。
	8	別紙の水色で塗った部分は本計画敷地に含まれるのでしょうか。	敷地造成地以外は計画敷地に含まれていません。
	9	既存改修部分について、改修案を提案してもよいのでしょうか。	既存改修部分の提案も可能です。
	10	既存の遊戯室は、別の諸室に改修してもよいのでしょうか。	改修は可能です。

